




LEGENDA :

-  PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
-  ROZVADĚČ ROZJIŠŤOVACÍ DOMOVNÍ
-  KABELOVÝ VÝVOD PRO STROPNÍ SVÍTIDLO (TYP SVÍTIDLA URČÍ INVESTOR)
-  KABELOVÝ VÝVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO (TYP SVÍTIDLA URČÍ INVESTOR)
-  ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
-  JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
-  SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
-  STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
-  KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
-  PROSTOROVÝ TERMOSTAT
-  ZÁSUVKA (DVOUZÁSUVKA) S OCHRANÝM KONTAKTEM 16A/230V
-  ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 16A/230V 3.ST.
-  TELEFONNÍ ZÁSUVKA
-  ANTÉNNÍ ZÁSUVKA KOAXIÁLNÍ
-  ZÁSUVKA 16A/400V/3+N+PE
-  DOMOVNÍ TELEFON
-  DOMOVNÍ TELEFON S TLAČÍTKOVÝM TABLEM
-  TEPELNÝ SPOTŘEBIČ
-  VENTILÁTOR
-  VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ SPOTŘEBIČE
-  DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ V KOUPELNĚ PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
-  OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - PŘÍPOJNICE U ROZVADĚČE RD - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
-  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Technické údaje :

Napětí - síť :

3PEN AC50Hz 400V/TN-C/S

Ochranné opatření :

Automatické odpojení od zdroje

Základní ochrana :

izolací, přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Doplňková ochrana :

proudovým chráničem 30 mA čl.411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana při poruše :

ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411.3 a 411.6 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochranné uzemnění :

neživé části s ochranným vodičem musí splňovat podmínky uzemnění sítě čl.411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochranné pospojování :

vzájemně spojit ochrann. vodič, uzem. přívod a všechny vodivé části čl.411.3.1.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : vně objektu normální (v koupelně budou respektovány ZÓNY podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2)

Doplňující pospojování v koupelně bude provedeno podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Zdeněk Jelínek - elektrotechnik 208 00 Kolín Tři Dvory 29 IČO 112 91 036 tel. 723 532 724	Projektant : ZDENĚK JELÍNEK	Kreslil : ZDENĚK JELÍNEK	
	Kraj : Středočeský	Místo stavby : Starý Kolín	
Investor : OBEC STARÝ KOLÍN	Objednavatel : Milan Foršt - staveb.proj.	Stupeň : projekt k SP	
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ STARÝ KOLÍN , č.p.152 , par.č.st.208,195/1		Datum : 2/2017	
		Zakázkové číslo : 89317	
Obsah : ELEKTROINSTALACE - SITUACÍ SCHÉMA ROZVODŮ		Měřítko : Čís.výkr.: 2	