

## **„III/3275 Starý Kolín“**

### **Zápis z kontrolního dne č.11 stavby ze dne 8.6.2021**

#### **1. Stručný popis provedených prací za poslední období**

Provádění povrchové úpravy zastávkového zálivu před bytovým domem – dlažba ze žulových kostek. Zemní práce pro nové zpevněné plochy – komunikace, chodníky, stání, záliv zastávky v prostoru Náměstí před Obecním úřadem a obchodem, včetně pokládky obrub, zámkové dlažby, podkladních vrstev. Zdění opěrné zdi nových zelených ploch se stromy – severní část.

#### **2. Výhled prací na nejbližší období (14 dní)**

Dokončení prací na Náměstí – chodníky, zpevněné plochy, opěrné zdi, záliv u obchodu a bytového domu. Dozdění výustního objektu do vodoteče u mostu.

#### **3. Všeobecné**

Požádat o účast na KD V. Volfa z odboru dopravy MÚ Kolín [vladimir.volf@mukolin.cz](mailto:vladimir.volf@mukolin.cz) za účelem kontroly definované ve Stavebním povolení na předmětnou akci.

Dle požadavku investora je nutné zlepšit hutnění vrstev u uličních vpustí v celé délce úpravy.

***Kontrolní den č. 12 proběhne v úterý 22.06.2021 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci Starý Kolín – sraz u zařízení staveniště. Tímto jsou všichni zváni.***

Zapsal: TDI Miloš Bělík